



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819



2015

Bolesławiec, dnia 16.06.2023 r.

L.dz. ⁸⁷⁵...../TT/2023

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: postępowanie nr PWiK/07/2023 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie §15 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

1. Treść pytania:

„Na obiektach występują wysokie trawy, krzewy, w kilku miejscach realizację inwestycji utrudniają drzewa. Drzewa występują częściowo w miejscach planowanych stołów instalacji fotowoltaicznych, a także generują zacienienia. Czy uprzątnięcie terenu inwestycji, wycinka traw, krzewów i drzew jest w zakresie Wykonawcy czy Inwestora?”

Ad. 1. Wyjaśnienie:

Uprzątnięcie terenu inwestycji, wycinka traw, krzewów i drzew jest w zakresie **Inwestora**

2. Treść pytania:

„W dokumencie PFU wymagane są moduły bifacial o grubości szkła 3,2 mm – takie są niedostępne. Moduły bifacial jakie mamy w ofercie, wykonane są w technologii podwójnego szklenia o grubości 2 mm przód oraz 2 mm tył. Czy dopuszczalne jest zastosowanie modułów bifacial tego typu?”

Ad. 2. Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów bifacial wykonanych w technologii podwójnego szklenia o grubości 2 mm przód oraz 2 mm tył.

GLÓWNY DSIEGOWY
PROKURANT
Regina Walendzik

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH
PROJEKT
Janusz Wowczuk