



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 17.05.2024 r.

L.dz. 841 /TT/2024

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Przebudowa instalacji kogeneracyjnej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu Znak sprawy: PWiK/06/2024

Wyjaśnienie treści SWZ (zmiana wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia)

Pytanie:

w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn. "*Przebudowa instalacji kogeneracyjnej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu*" zwracam się z prośbą o niewielką zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zmianę wymagań w zakresie posiadania wiedzy doświadczenia opisanych przez Zamawiającego w SWZ rozdział III pkt. 3.1.3) na następujące:

*"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które obejmowały dostawę, montaż i uruchomienie jednostki kogeneracyjnej o mocy 100 do **210 kW** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem powodów określających czy te dostawy te zostały wykonane (...)."*

Powyższa zmiana polega jedynie na zwiększeniu zakresu mocy agregatów do 210 kW. Zwiększamy zakres w górę, a nie w dół wobec czego nie ma dla Zamawiającego żadnego ryzyka i żadnego obniżenia wymagań. Zmiana ta pozwoli na przystąpienie do złożenia oferty większej liczby Wykonawców, tym samym zwiększenie konkurencyjności i finalnie z korzyścią dla Państwa. Jednocześnie zakres wymaganych referencji nadal da Państwu przegląd doświadczenia Oferenta w zakresie kluczowych części zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje prośbę Wykonawcy za zasadną i zmienia wymaganie w zakresie posiadania wiedzy doświadczenia opisanych w SWZ rozdział III pkt. 3.1.3) na następujące:

"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,



ISO 9001
ISO 14001



AC 082



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819



*które obejmowały dostawę, montaż i uruchomienie jednostki kogeneracyjnej o mocy **minimum 100 kW** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem powodów określających czy te dostawy te zostały wykonane (...)."*

Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w Ogłoszeniu, SWZ i wzorze wykazu dostaw. Zmiany oznaczono czcionką w kolorze czerwonym.

Grzegorz Kozłowski
Prezes Zarządu