

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
tel./fax 75 644 28 72

DT. 402-111/22
ZDP 2642/22



NT
TT
PWik w Bolesławcu Sp. z o.o.

Łasicka 17
59-700 Bolesławiec

DOTYCZY: Wodociągu tranzytowego Marczów - Przeździeca - Górczyca

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu 15.09.2022 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim **uzgadnia pozytywnie** – na etapie projektowym – trasę wodociągu tranzytowego w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Marczów, Przeździeca, Górczyca – zgodnie z załączoną dokumentacją oraz pismem przewodnim i pod poniższymi warunkami.

Przejścia pod jezdnią należy wykonać metodą przewiertu lud przecisku min 100 cm od niwelety jezdni.

W miejscach naruszenia konstrukcji jezdni bezwzględnie należy wykonywać cięcie nawierzchni z możliwie najmniejszą ilością załamania linii cięcia, aby nie obniżyć jakości odtwarzanej nawierzchni.

Na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeń musi się składać:

- podsypka piaskowa grubości 15 cm,
- podbudowa z tłuźnia kamiennego, drogowego o frakcji 0-63 o łącznej grubości min 20 cm.
- nawierzchnia asfaltobetonowa ma mieć dwie warstwy zgodnie z warunkami decyzji, min 5+4 cm grubości.

Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozścielaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozścielacza należy ją układać ręcznie, przy czym **jakość i równość nawierzchni nie powinna odbiegać od jakości nawierzchni rozkładanej mechanicznie.**

Na etapie wykonawstwa należy wystąpić z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego (prace i infrastruktura). Do wniosku należy załączyć zatwierdzony przez Starostę Lwóweckiego projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Równocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim wyraża zgodę na dysponowanie gruntem na wyżej wymienionych działkach, na cele budowlane.

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.
mgr inż. Marek Makowski

Otrzymują
1. Adresat
2. a/a