



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 19.07.2024 r.

L.dz. 1220 /TT/2024

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Przebudowa instalacji kogeneracyjnej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu

Znak sprawy: PWiK/08/2024

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących układu zapłonowego silnika agregatu, zawartych w SIWZ punkt 3.5.2 „przystosowany do pracy z bardzo ubogimi mieszankami paliwowymi $\lambda=1.8$ na parametr $\lambda=1.4$. Zgodnie z wymaganiami producenta silnika firmy MAN, praca tego silnika jest możliwa na lambdzie 1.4 a z naszego doświadczenie podczas eksploatacji tego typu jednostek maksymalna wartość przy poprawnej pracy jednostki którą udało się osiągnąć to $\lambda=1.45$.

Wyjaśnienie:

Punkt 3.5.2. znajduje się w załączniku nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia”, a nie w SIWZ. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, wobec czego SIWZ ani SWZ w dokumentach postępowania nie występuje.

Cały punkt 3.5. Załącznika nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia” odnosi się do układu zapłonowego, a nie do specyfikacji jednostki MAN.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Kozłowski



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819

