



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 25.07.2023 r.

L.dz. ~~1178~~ /TT/2023

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: postępowanie nr PWIK/09/2023 „Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”

Na podstawie §15 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

1. **Treść pytania:** „Pompa dozowania roztworu polielektrolitu: W OPZ zostały podane dane techniczne pompy oraz moc znamionowa silnika 0,75 kW. W związku z faktem, iż dobrana dla nas przez producenta pomp ślimakowych pompa na podane w OPZ parametry ma moc silnika 1,1 kW, czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką zmianę, gdyż wszystkie urządzenia linii odwadniania mają być ze sobą kompatybilne i zapewnić odpowiedni poziom odwodnienia.

2. **Treść pytania:** „Czy podajnik wynoszący osady odwodnione winien być na odcinku poza budynkiem ocieplony oraz ogrzewany? OPZ nie zawiera takiego wymagania, natomiast takie rozwiązanie jest technicznie uzasadnione.”

Wyjaśnienie: podajnik poza budynkiem powinien być ocieplony i podgrzewany.

3. **Treść pytania:** „Czy podajniki do osadów powinny być wyposażone we własną osobną szafę zasilająco-sterowniczą? W OPZ Zamawiający zapisał, że zaoferowane rozwiązanie winno zapewnić odbiór osadów z prasy rezerwowej. czy prasa rezerwowa będzie zawsze pracowała razem z prasą ślimakową, czy praca obu urządzeń ma być niezależna i naprzemienna? Przy pracy niezależnej podajniki należałoby wyposażyć swoją własną szafkę sterująco-zasilającą, która umożliwi ich włączanie przy niepracującej prasie ślimakowej i przy wyłączonej szafce sterowniczej linii do odwadniania osadów będącej przedmiotem zamówienia?”

Wyjaśnienie: Podajniki powinny być wyposażone we własną osobną szafę zasilająco-sterowniczą i umożliwiać niezależną pracę pras. Zamawiający nie przewiduje pracy łącznej dwóch pras jednocześnie.



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819



2015

-
4. **Treść pytania:** „Prosimy jeszcze o wyjaśnienie zasady wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej. Czy gwarancja bankowa winna być wysłana niezależnie i wcześniej od oferty (Zamawiający żąda wyprzedzającego wniesienia wadium), czy też oryginał gwarancji bankowej może zostać dostarczony razem z ofertą, jako jej integralna część?”

Wyjaśnienie: oryginał gwarancji bankowej może zostać dostarczony razem z ofertą, jako jej integralna część.


PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Kozłowski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Turowska
Specjalista ds. technicznych
Tel. 75 734 10 20