



Wentylator wyciągowy- went. ciągłej:
 - 675m³/h, 310Pa
 - wykonanie chemoodporne, EX jak dla strefy 2
 - masa kompletnej centrali- 30kg
 - 1,5kW, 3x400V



Otwór w stropie
 Ø300

Wentylator wyciągowy- went. awaryjnej:
 - 675m³/h, 310Pa
 - wykonanie chemoodporne, EX jak dla strefy 2
 - masa kompletnej centrali- 30kg
 - 1,5kW, 3x400V



Wentylator wyciągowy- went. awaryjnej:
 - 675m³/h, 310Pa
 - wykonanie chemoodporne, EX jak dla strefy 2
 - masa kompletnej centrali- 30kg
 - 1,5kW, 3x400V

Otwór w stropie
 Ø300

E. CORAX 
 ul. Lotników 1, 65-138 Zielona Góra **SP. Z O.O.**

INWESTOR:
 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w BOLESŁAWCU
 ul. ŁASICKA 17, 79-700 BOLESŁAWIEC

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO KONDYCJONOWANIA OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI
 ŚCIEKÓW W BOLESŁAWCU - WYMIANA INSTALACJI DO MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU NA
 TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
 Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim;
 Lwówek Śląski, ul. 29/1, 30/1, 35/2, 41/2, obręb 0001 Lwówek Śląski

FAZA ZADANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA	1:50	BRANŻA	sanitarna
--------------	---------------------------------	-------	------	--------	-----------

TYTUŁ RYSUNKU: Budynek prasy -rzut dachu- wentylacja

NUMER RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
S-02-0A				
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Rostecki	inst. sanit.	7131/64/P/2002	10.2019
OPRACOWUJĄCY				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Chatlas	inst. sanit.	UAN7342/5/96	10.2019