

Centrala wentylacyjna dwubiegowa:

- tryb ciągły- 1350m³/h (105Pa)
- tryb awaryjny- 2700m³/h (220Pa)- uruchamiany detekcją CH₄ i H₂S
- filtr EU3
- nagrzewnica elektryczna 23kW
- wykonanie chemoodporne, EX jak dla strefy 2
- masa kompletnej centrali- 250kg

Przekrój C-C

Czerpnia ścienna
800x640

Otwór ścienny 850x700
dolna krawędź +3,59

Nawiew ciągły 675m³/h z przepustnicą regulacyjną
i kratkami nawiewnymi regulacyjnymi:
- nad posadzką- 30%- 202,5m³/h
- pod stropem- 70%- 472,5m³/h

Nawiew awaryjny 675m³/h z przepustnicą regulacyjną
i kratkami nawiewnymi regulacyjnymi:
- nad posadzką- 30%- 202,5m³/h
- pod stropem- 70%- 472,5m³/h

Nawiew ciągły 675m³/h
z przepustnicą regulacyjną
i kratkami nawiewnymi regulacyjnymi:
- nad posadzką- 30%- 202,5m³/h
- pod stropem- 70%- 472,5m³/h

207,93

207,50

209,50

209,00

Przekrój A-A

Wentylator wyciągowy- stanowiskowy:

- 675m³/h, 310Pa
- wykonanie chemoodporne, EX jak dla strefy 2
- masa kompletnej centrali- 30kg
- 1,5kW, 3x400V

Wyrzutnia ścienna
400x400

Okap nad prasą ze stali
kwaroodpornej 3300x2000mm

209,00

Wywiew stanowiskowy 3
z okapu nad prasą:
- Ø315, 345m³/h
- z przepustnicą regulacyjną

Wywiew stanowiskowy 1
z okapu nad prasą:
- Ø200, 165m³/h
- z przepustnicą regulacyjną

Wywiew stanowiskowy 2
z okapu nad prasą:
- Ø200, 165m³/h
- z przepustnicą regulacyjną

209,50

209,50

E. CORAX 

ul. Lotników 1, 65-138 Zielona Góra

SP. Z O.O.

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w BOLESŁAWCU
ul. ŁASICKA 17, 79-700 BOLESŁAWIEC

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO KONDYCJONOWANIA OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W BOLESŁAWCU - WYMIANA INSTALACJI DO MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU NA
TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim;
Lwówek Śląski, ul. 29/1, 30/1, 35/2, 41/2, obręb 0001 Lwówek Śląski

FAZA ZADANIA: PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SKALA: 1:50

BRANŻA: sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek prasy -przekroje- wentylacja

NUMER RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
S-03-0A				
PROJEKTANT	inst. sanit.	7131/64/P/2002	10.2019	
OPRACOWUJĄCY				
SPRAWDZAJĄCY	inst. sanit.	UJAN7342/5/96	10.2019	