



### LEGENDA:

	- ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk.
	- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY- DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk.
	- BEDNARKA 40x5 hz= -0,6m
	- UZIOM MIEJSCOWY
	- ZŁĄCZE UNIWERSALNE
	- ZŁĄCZE STAŁE SPAWANE (W WYKOPIE)
	- ZŁĄCZE PROBIERCZE hm.-1m
	- MASZT ODGROMOWY

Uwagi:  
 Wszystkie elementy wystające ponad dach objąć ochroną odgromową  
 Rynny metalowe łączyć z instalacją odgromową

# E. CORAX

ul. Lotników 1, 65-138 Zielona Góra

SP. Z O.O.

INWESTOR:  
 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w BOLESŁAWCU  
 ul. ŁASICKA 17, 79-700 BOLESŁAWIEC

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO KONDYCJONOWANIA OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOLESŁAWCU - WYMIANA INSTALACJI DO MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
 Oczyszczalnia ścieków w Łwówku Śląskim;  
 Lwówek Śląski, ul. 29/1, 30/1, 35/2, 41/2, obręb 0001 Lwówek Śląski

FAZA ZADANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA	1:50	BRANŻA	elektryczna
--------------	---------------------------------	-------	------	--------	-------------

TYTUŁ RYSUNKU  
 Budynek prasy -rzut instalacji odgromowej

NUMER RYSUNKU	E-04-0A	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Warszawa	INST.-INŻ.	LBS/0002/ POOE/10	10.2019	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mariusz Warszawa	INST.-INŻ.	LBS/0002/ POOE/10	10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Anioł	INST.-INŻ.	63/80/ZG	10.2019	