


Obudowa stal nierdzewna IP65 na cokole



Opis	Ilość
Ogranicznik przepięć typ 1+2 (klasa B+C)	1
Rozł. bezpiecznikowy NH00 do nabudowania	1
Zestaw do podziału szaf stojących, wys 17	1
Podstawa rozłącznika z kontrolą zabezp.	4
Wyłączniki nadprądowy 3-bieg	1
Stycznik mocy I=17A [AC-3] 1Z 0R	1
Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy	4
Stycznik instalacyjny	6
Wył. nadprądowy serii 15kA (3-bieg.)	1
Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy	1
Moduły blok listew rozdzielczych, 3bieg	2
Wyłączniki nadprądowy 3-bieg	1
Lampka kontrolna pojedyncza	3
Wyłącznik nadprądowy serii 15kA (1bieg)	11
Rozłącznik	1
Przełącznik źródła zasilania 160A	1

 ul. Lotników 1, 65-138 Zielona Góra SP. Z O.O.				
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w BOLESŁAWCU ul. ŁASICKA 17, 79-700 BOLESŁAWIEC				
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO KONDYCJONOWANIA OSADÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOLESŁAWCU - WYMIANA INSTALACJI DO MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LWÓWKU ŚLĄSKIM				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Oczyszczalnia ścieków w Łwówku Śląskim; Lwówek Śląski, ul. 29/1, 30/1, 35/2, 41/2, obręb 0001 Lwówek Śląski				
FAZA ZADANIA	PROJEKT	SKALA	BRANŻA	
	BUDOWLANO-WYKONAWCZY	--	elektryczna	
TYTUŁ RYSUNKU Budynek prasy -widok rozdzielnicy RO				
NUMER RYSUNKU	E-05-0A	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Warszawa	INST.-INŻ.	LBS/0002/POOE/10	10.2019
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mariusz Warszawa	INST.-INŻ.	LBS/0002/POOE/10	10.2019
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Anioł	INST.-INŻ.	63/80/ZG	10.2019