

## Ogłoszenie

### Numer

2024-16109-187958

### Id

187958

### Powstaje w kontekście naboru

FENX.02.05-IW.01-001/23 - Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

### Tytuł

## Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon ul. Wojska Polskiego

### Warunki zmiany umowy

1.5) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:

1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku,

4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być

realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,

5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;

6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:

a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;

b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;

c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zinwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych;

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;

e) konieczność wykonania badań archeologicznych

7) wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy jako podstawę obliczenia kosztów tej zmiany przyjmuje się wartość określoną w sporządzonej na tę okoliczność wycenie zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2024-04-12

1. Zapytanie
2. PROJEKT BUDOWLANY STAROSTWO
3. PROJEKT BUDOWLANY URZĄD WOJEWÓDZKI
4. FORMULARZ OFEROWY
5. WYKAZ ROBÓT

## Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

## Data opublikowania ogłoszenia

2024-04-12

## Data ostatniej zmiany

2024-04-12

## Termin składania ofert

2024-04-29 10:00:00

## Planowany termin podpisania umowy

2024-05

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu  
Sp. z o.o.  
ul. Łasicka 17  
59-700 Bolesławiec  
NIP: 6120004423

## Osoby do kontaktu

Agnieszka Turowska  
tel.: 75 734 10 20  
e-mail: a.turowska@pwik.boleslawiec.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Bez podziału na części

#### Budżet części 1

500000,00 PLN

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Roboty budowlane

##### Podkategoria

Roboty budowlane

## Opis

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon ul. Wojska Polskiego

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- ☒ Budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o długości 484,4 m na działce nr 156/2 obręb 0001 Lwówek Śląski (we właściwości Wojewody Dolnośląskiego) wykonanej metodą bezwykopową pod terenem zielonym, nawierzchnią z kostki brukowej oraz chodnikiem asfaltowym od punktu 1 do punktu 5 (Rys. 1.1 oraz 1.2),
- ☒ Budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o długości 24,7m od W1 do punktu 1 na działce nr 191/2 (we właściwości Burmistrza Lwówka Śląskiego) z wykonaniem wpięcia projektowanej sieci wodociągowej PE225 do istniejącej sieci wodociągowej stal 200 wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 w węźle W1 (Rys. nr 1.1),
- ☒ Przebudowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o długości 90,4m na działce nr 290 obręb 0001 Lwówek Śląski (we właściwości Burmistrza Lwówka Śląskiego) wykonanej metodą bezwykopową pod nawierzchnią asfaltową oraz metodą wykopu otwartego w pasie zielonym od punktu 5 do węzła W10 wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 w węźle W10 (Rys. nr 1.2),
- ☒ Przebudowa odcinków sieci wodociągowej celem wykonania przepięć:
- ☒ Odcinek W4 do W5 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=17,5m metodą bezwykopową pod nawierzchnią asfaltową w rurze osłonowej PEHD160 (ul. Potokowa) wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN160 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej PE110 w ulicy Potokowej - działka nr 153 (Rys. nr 1.1),
- ☒ Odcinek W6 do W7 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=4,7m wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN125 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej żeliwo125 (ul. Siergieja Krawczyńskiego) (Rys. nr 1.2),
- ☒ Odcinek W8 do W9 wykonanie odcinka z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10), L=8,2m wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej żeliwo200 (ul. Henryka Sienkiewicza) (Rys. nr 1.2),
- ☒ Zabudowa dwóch hydrantów technologicznych DN80, które służyć będą do przeczyszczania i odpowietrzania sieci wodociągowej:
  - o☒ węzeł WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 (dz. nr 149, obręb 1),
  - o☒ węzeł WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 (dz. nr 931, obręb 1),
- ☒ Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych, słupach stalowych, zabetonowanych w ziemi lub słupach betonowych wraz z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną na odcinkach wykonywanych metodą wykopu otwartego,
- ☒ Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi,
- ☒ Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej,
- ☒ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

**Kody CPV**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Miejsca realizacji****adres****Kraj**

Polska

**Województwo**

dolnośląskie

**Powiat**

Lwówecki

**Gmina**

Lwówek Śląski

**Miejscowość**

Lwówek Śląski

**Warunki, jakie musi spełniać oferent****Typ**

Wiedza i doświadczenie

**Opis**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej jedną robotę budowlaną z polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartość minimum 300 000 złotych brutto.

**Typ**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Opis**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:

a)  zaświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert;

b)  zaświadczenie, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

### Typ

Dodatkowe warunki udziału

### Opis

17.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

17.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a)  uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b)  posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

NIE

### Opis

Gwarancja 20%

### Czy kryterium cenowe?

TAK

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon ul. Wojska Polskiego

---

## Opis

Cena 80%

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2024-04-12** - data opublikowania

-> **2024-04-29 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2024-05** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*