



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 31.07.2023 r.

L.dz. 1234/TT/2023

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: postępowanie nr PWiK/09/2023 „Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”

Na podstawie §15 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

- Treść pytania:** „Czy Zamawiający dopuści, dla potwierdzenia jakości oferowanego urządzenia, listy referencyjne wystawione przez równoważne obiekty (oczyszczalnie) zlokalizowane poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, jeśli oferent dostarczy je wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego?”

Wyjaśnienie: Tak.

- Treść pytania:** „Czy wizja lokalna na obiekcie jest obowiązkowa przed złożeniem oferty?”

Wyjaśnienie: Każdy z oferentów jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej budynku przeznaczonego do montażu nowej linii odwadniającej. Oferenci powinni zapoznać się z miejscem montażu przedmiotu zamówienia oraz układem komunikacyjnym oczyszczalni i wraz z ofertą przedłożyć rysunek koncepcyjny przedstawiający lokalizację i układ pracy urządzeń linii odwadniania osadów. Wykonawca w formularzu oferty oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Zamawiający rozumie przez to, że Wykonawca zapoznał się z obiektem w stopniu wystarczającym dla przygotowania wiarygodnej oferty i wykonania zamówienia.

- Treść pytania:** „W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował stację polielektrolitów przystosowaną do pracy z produktami w proszku oraz emulsji. Czy wymóg 22% s.m. w osadzie odwodnionym będzie musiał być utrzymany na obu tych typach polielektrolitów, czy też na wybranym przez dostawcę, przy zachowaniu wymaganej, maksymalnej dawki polielektrolitów czyli 14 g dla proszku i 28g dla emulsji.

Wyjaśnienie:

Wymóg 22% s.m. w osadzie odwodnionym będzie musiał być utrzymany na obu tych typach polielektrolitów wskazanych/wybranych przez dostawcę.



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819



Biurowo Obsługi Klienta
Tel. (75) 734 10 00
(75) 734 10 01
e-mail: bok@pwik.boleslawiec.pl
www.pwik.boleslawiec.pl

NIP 612-000-44-23
REGON 230051249
Nr BDO 000039447
Bank Millennium SA
Nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000295640
Kapitał Zakładowy 30.214.750,00 zł

-
4. **Treść pytania:** „Czy istnieje możliwość wniesienia wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym Gwaranta?”

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie przewidział w SWZ takiej formy wniesienia wadium.

5. **Treść pytania:** „Analizując opublikowaną dokumentację przetargową nie znaleźliśmy załącznika/formularza który określałby zasady złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty. Chodzi szczególnie o opis zasad i zakresu udostępniania zasobów. Kierując się zasadą procesowej ostrożności, aby uniknąć ewentualnego odrzucenia naszej oferty z przyczyn formalnych zwracam się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptuje wyżej wymienione informacje jako dokumenty dodatkowe stanowiące załącznik do oferty.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający w SWZ nie wykluczył możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Na potrzeby przedmiotowego zamówienia Zamawiający, na podstawie §18 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o., w zakresie udostępniania zasobów przez osoby trzecie stosuje przepisy Ustawy PZP. Zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej dodatkowy załącznik, który załączają Wykonawcy powołujący się na zasoby osób trzecich.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Regina Walendzik

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH
PROKURENT
Janusz Wótczuk

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Turowska
Specjalista ds. technicznych
Tel. 75 734 10 20